



GODKENDELSESINDEHAVER:

SOCLA SAS
365, Rue du Lieutenant Putier
FR-71530 Virey le Grand
Telefon: +33 (0) 3 85 97 42 42
Telefax: +33 (0) 3 85 97 97 42
Internet: www.socla.com


**Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Kontraventil til indbygning i taparmaturer og vandmålere
SOCLA SAS**

type TK model CO 010, 013, 014, 015 og 020
model IN 015, 020, 025, 032, 040 og 050
model IO 015, 020, 025, 032, 040 og 050
model TO 015
model WM 015, 020, 025 og 040
type OR model CS 015

FABRIKAT:

WATTS SOCLA SAS, Frankrig

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: OCEAN
- Fabrikantmærke for model WM: +co, +iN, +lo, +To og +CS Watts/Socla
- Dimension
- Godkendelsesmærke: KIWA, 
- Strømningspil
- Mærkningen af taparmaturet skal være i overensstemmelse med VA-godkendelsen for det pågældende armatur.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Kontraventilen er beregnet til indbygning i taparmaturer og vandmålere. Indehaveren af godkendelsen er forpligtet til at levere komponenter, der er i overensstemmelse med de komponenter, der ligger til grund for godkendelsen.

Ændringer af fremstillingsmetode eller udgangsmateriale skal omgående meddeles ETA-Danmark, som derefter meddeler, om der skal udføres supplerende undersøgelser.

Man forbeholder sig ret til at tilbagekalde godkendelsen eller ændre godkendelsens ordlyd inden godkendelsens normale udløb, hvis der bliver gennemført ændrede tekniske bestemmelser på det pågældende område, hvis der sker ændringer i produktionsprogrammet, hvis kontrol viser, at komponenterne ikke er i overensstemmelse med de godkendte komponenter, eller hvis der senere ved materiellets brug viser sig ulemper af en eller anden art.

Kontrol udføres af DTI, i overensstemmelse med bestemmelserne herom i NKB-Produktregler 9 – Kontraventiler til brugsvandsinstallationer, juli 1989.

GRUNDLAG FOR GODKENDELSEN:

NKB-Produktregler 9 – Kontraventiler til brugsvandsinstallationer, juli 1989.

Firmaets ansøgning af 2022.06.14

Prøvningsrapport fra:

LGA no 4980251-01 af 1998.12.10
0020295-01 af 2008.08.02
7391350-04 af 2011.05.26
EMATAS 442 5211 a af 2002.03.05
MWUE 0220208-01 af 2002.03.04

Kontrolaftale nr. 24 af 2006.01.24 med Teknologisk Institut, Aarhus.

Kontrolrapport fra:

Teknologisk Institut, Aarhus, nr. 935336-A af 2021.05.20, nr. 980987-B af 2022.06.23 samt Inspektionsrapport nr. 103569 af 2021.11.16